

附件 1

报价单

我单位作为参选人,对此次招标活动中我方所承诺的条款已经完全明确,也深知所承诺的事项和作出的报价可能给我方带来的风险和后果。如果我方在招标活动中有弄虚作假等违法违规行为,以及中选后因报价低或不执行承诺条款而不履约,本单位愿承担一切责任(包括赔偿损失、取消招标及中选资格等),我单位报价为:

序号	报价内容	规格	单价(元)	备注
1				按实际情况可 调整表格
2			

附件 3

承诺函

实验动物研究所：

我单位作为本次采购项目的参选人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备参加本项目规定的以下条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力（提供客观证明材料）；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法

记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）招标文件中规定的商务要求。

二、完全接受和满足本项目比选文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在招标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加招标以求侥幸中选或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在参选文件中全面如实反映。

六、参选文件中提供的能够给予招标人带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、此次向实验动物研究所报价的服务/货物项目为参选人提供同类服务/相同规格型号货物的我公司能够提供的最低报价。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中选追究法律责任。

参选人名称：（单位公章）

法定代表（负责人）或授权代表人（签字或加盖个人名章）：

日期：

附件 4

项目服务方案

(参选人详细阐述项目服务方案:)

说明: 包含但不限于提供该次服务项目的可行性方案

参选人名称: (盖章)

法定代表人 (负责人) 或授权代表人 (签字或盖章):

参选日期:

附件 5

售后服务方案

(参选人详细阐述项目售后服务方案:)

参选人名称: (盖章)

法定代表人 (负责人) 或授权代表人 (签字或盖章):

参选日期:

附件 6：技术要求响应文件

技术要求响应文件					
项目	技术要求			响应的应答情况	偏离情况
蒸汽锅炉 参数	额定蒸发量	kg/h	500		
	工作压力	Mpa	0.7		
	工作温度	°C	170		
	给水温度	°C	20		
	热效率	%	92		
	水容量	L	49		
	蒸汽出口	DN	40		
	进水口	DN	20		
	排污阀	DN	40		
	安全阀	DN	40		
	烟道口	mm	φ219		
	外形尺寸	mm	200		
		mm	1300		
		mm	2250		
运输重量	t	1.5			
适配要求	配现有的意大利进口燃烧器，燃料为天热气，39.6M ³ /h，输出功率 55-175KW，NO _x ≤120mg/m ³ ； 补水泵流量 2m ³ /h，压力 1.2Mpa。				
其他要求	1. 炉体水容量少，产汽快，能够满足屏障设施加湿以及高压蒸汽灭菌器的用汽要求。 2. 位于本体上部大容量环形蒸汽室和锅内汽水分离措施，确保随时提供高品质蒸汽。 3. 炉体内置极低水位保护装置，随时检测				

	<p>炉体内水位变化，避免炉体干烧，发生安全事故。</p> <p>4. 配备优质安全阀、截止阀、液位电、压力表及压力控制器等安全附件，确保锅炉可靠运行。</p> <p>5. 配备高品质水位计，锅炉水位清晰可辨。</p> <p>6. 立式结构，占地面积小。</p> <p>7. 配置高性能控制系统，抗干扰能力强，维修方便，工作安全可靠，确保锅炉在恶劣环境下，长期稳定工作。</p>		
<p>保护功能</p>	<p>1. 超温连锁保护：锅炉内温度超过设定值时，禁止加热器工作并报警提醒。</p> <p>2. 缺水保护：当锅炉缺水时及时切断燃烧机控制电路，防止炉体干烧损坏，同时控制器发出缺水报警指示。</p>		
<p>安装要求</p>	<p>包含旧锅炉拆除，搬运到指定地点，新锅炉采购安装调试质保，原燃烧器配套安装及维修保养。</p>		

附件 7：商务响应文件

商务响应文件				
序号	商务要求	采购文件要求	响应的应答情况	偏离情况
1	供货周期	在确认供应商后 5 个工作日内安装调试使用。		
2	服务期限	质保期 1 年，具体以合同签订为准。		
3	付款方式	验收合格并开具正规发票后三十个工作日内支付。		
4	服务地点	四川省成都市简阳升阳社区实验动物研究所		
5	验收标准	按国家有关规定、采购文件的服务要求、供应商的响应文件及承诺以及合同约定标准进行验收。		

附件 8：类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

年份	用户名称	项目名称	合同金额	备注

注：以上业绩需提供有关书面证明材料或合同复印件

参选人名称：（单位公章）

法定代表（负责人）或授权代表人（签字或加盖个人名章）：

日期：

附件 9

评标要素索引表			
序号	审查	评审要素	投标文件页码范围
1	资格	报价单（见附件 1）	
2		法定代表人委托授权书（见附件 2）	
3		委托人身份证复印件	
4		公司营业执照	
5		具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺函（见附件 3）	
6		具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料承诺函（见附件 3）	
7		参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺函（见附件 3）	
8	技术	技术要求响应文件（见附件 6）	
9	商务	商务响应文件包括但不限于项目服务方案（见附件 4），售后服务方案（见附件 5），商务要求响应文件（见附件 7）	
10	业绩	业绩一览表（见附件 8）	